

Druk nr ... 446

Projekt Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

Uchwała Nr
Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia

RADA DZIELNICY VIII DĘBNIKI	
Wpłynęło dnia	23. STY. 2018
Nr	podpis <i>Augustyniak</i>

w sprawie: projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie”.

Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1844) Rada Dzielnicy VIII Dębniki uchwała, co następuje:

§ 1

Wnioskuje się do Zarządu Zieleni Miejskiej o uwzględnienie następujących uwag w projekcie zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie” w związku z pismem Pracowni ABEGOR Anna Adamczyk-Wiraszka z dnia 28.12.2017 r.:

1. W rejonie strefy „V” gdzie projektowana jest według odrębnego opracowania przepompownia ścieków/tłoczni nie uwzględniono ogrodzenia przepompowni - od strony południowej tuż przy przepompowni projektuje się nawierzchnię kora sosnowa drobna. Teren przepompowni należy zamaskować np. przez obsadzenie wokół zielenią wysoką.
2. Brak opisu projektowanej niwelety i spadku terenu boiska na PZT. W projekcie nie rozwiązano odwodnienia terenu. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia należy zaprojektować drenaż boiska.
3. Teren inwestycji położony jest wzdłuż rowu Zakrzowieckiego a nie jak w opisie potoku Pychowickiego czy jak na mapie rz. Młynówka. Przez projektowany teren przebiega kanalizacja opadowa a nie ogólnospławna - w tym rejonie jest rozdzielczy system kanalizacji. Lokalizację inwestycji względem rowu i kanalizacji opadowej należy uzgodnić w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
4. Od strony rowu wzdłuż boiska do siatkówki należy zaprojektować piłkochwyt.
5. W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wody zachować minimalny spadek dachu altany projektowanego z blachy na rąbek. W przypadku dachu płaskiego zastosować membrany EPDM. Nie dopuścić do odprowadzenia wody po drewnianej konstrukcji ściennej.
6. Poidelko zaprojektować według odrębnego opracowania.
7. Pokrycie hamaków projektować z materiałów o dużej wytrzymałości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwałę podejmuje się w związku z pismem Pracowni ABEGOR Anna Adamczyk-Wiraszka z dnia 28.12.2017 r.